



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

от 24.01.2023г. № 47

Место выдачи: Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, г. Ижевск, ул. Ленина, дом 106

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной Ксенией Николаевной, при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М.Лушникова» (сокращенное наименование МБОУ «Лудорвайская СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Лушникова»)

Юридический адрес, место фактического осуществления деятельности: 427010, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Лудорвай, ул. Школьная, д. 10

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст.11, п. 1 ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Согласно ст. 11 Закона № 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Согласно п. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

- п. 2.5.2, п. 2.4.11, п.2.4.4, п.2.11.4, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

Согласно п.2.5.2 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 в кабинете технологии для мальчиков бетонный пол имеет множественные дефекты (сколы, вмятины), не позволяющие проводить влажную обработку и дезинфекцию.

Согласно п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

Согласно п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться.

В нарушение п. 2.4.11, п.2.11.4 в туалетных помещениях смесители для раковин имеют дефекты в виде коррозии. Такое коррозионное покрытие не позволяет проводить обеззараживание смесителей.

Согласно п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

В нарушение п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 туалетные помещения для девочек и мальчиков оборудованы раковинами без подводки горячего водоснабжения.

Согласно п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

В нарушение п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 кабинеты информатики и технологии для девочек оборудованы учебными досками без дополнительного источника искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В соответствии п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 в кабинете технологии для мальчиков выполнить ремонт пола, устранить дефекты
- 2) В соответствии п. 2.4.11, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20 туалетные помещения для девочек и мальчиков оборудовать раковинами со смесителями, не имеющими дефектов
- 3) В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 туалетные помещения для девочек и мальчиков оборудовать раковинами с подводкой горячего водоснабжения
- 4) В соответствии п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 кабинеты информатики и технологии для девочек оборудовать учебными досками с дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

Устранить выявленные нарушения в срок до 01.08.2023 года

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ «Лудорвайская СОШ им. Героя Советского Союза А.М.Лушникова» по адресу 427010, Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Лудорвай, ул. Школьная, д. 10

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106, тел. 22-23-09 доб.508, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт ОСИ
(должность лица, составившего предписание)

В.А.И.
(подпись)

Зорская К.К.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «01» 02



Меркулов Н.Н.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
