



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

с. Завьялово

(место составления предписания)

«24» августа 2021г.

(дата составления акта)

«12» час. «35» мин.

(время составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 30/127

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора Завьяловского района по пожарному надзору Кочурова Константина Вячеславовича от 24.08.2021 №30/127 в период с 12 час. 15 мин. «24» августа 2021г. по 12 час. 35 мин. «24» августа 2021г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в виде инспекционного визита, акт инспекционного визита от 24.08.2021 №30/127, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова», по адресу (ам): Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Лудорвай, ул. Школьная, 10, по результатам которой установлено, что в помещениях здания выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пп. б п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
-------	---	---	---	--------------------------------

1	2	3	4	5
1.	На первом этаже здания на путях эвакуации в коридоре размещена лыжная база.	п.27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	15.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лица, проводившего проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместитель главного государственного инспектора Завьяловского района по пожарному надзору
Сунцов Юрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



« ___ » _____ 20 ____ г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений:

С предписанием ознакомлен (а):

