


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:		
Дата	Учетный номер	QR-код
12.08.2022	№ КНМ 18220061000202861535	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325 т.60-66-03, тел./факс 60-66-70 E-mail: [ugpn-o@mchs-18.ru](mailto:ugpn-o@mchs-18.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района  
427000, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Завьялово, ул.Гольянская,1 т.8(34165)2-11-85

E-mail: [zavgpn@mchs-18.ru](mailto:zavgpn@mchs-18.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**№ 18-4-2022/0015пп от 26.08.2022**

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ "ЛУДОРВАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ  
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. ЛУШНИКОВА", ДИРЕКТОРУ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛУДОРВАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М.  
ЛУШНИКОВА"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской  
Республике – главного государственного инспектора Завьяловского района по пожарному надзору  
Кочурова Константина Вячеславовича от 12.08.2022 №18-4-2022/0015рс, учетный номер выездной  
проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 18220061000202861535 от  
12.08.2022г.

Инспекционный визит проведен:

с « 15 » августа 2022 г., 10 час. 00 мин.  
по « 15 » августа 2022 г., 10 час. 30 мин.

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского  
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Удмуртской Республике –государственным инспектором Завьяловского района по  
пожарному надзору Даниловым Андреем Викторовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЛУДОРВАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. ЛУШНИКОВА" (ИНН 1808701150), место регистрации юридического лица: 427010, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН, ЛУДОРВАЙ ДЕРЕВНЯ, ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА, 10

(указывается объект контроля, в отношении

которого проведена выездная проверка).

Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Удмуртская Республика, Завьяловский район, д. Лудорвай, ул. Школьная, 10.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	
1.	Допускается эксплуатация зданий без проектной (технической) документации, указанная документация не представлена.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.28, ст.78. п.п.13, 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.	29.08.2022	
2.	В цокольном этаже здания, ширина коридора при двустороннем расположении дверей менее 1,2м (фактически 0,96м).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 СП 1.13130.2020 п.4.3.4, п. 4.3.3.	29.08.2022	
3.	В полу на путях эвакуации между коридором и столовой имеется перепад высот. При выходе из помещения столовой непосредственно наружу выполнена лестница с числом ступеней менее трех (фактически одна ступень) при этом пандус с уклоном не более 1:6 не выполнен.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.53 СП 1.13130.2020 п. 4.3.5.	29.08.2022	
4.	На первом этаже здания в вестибюле перегородки помещения гардероба имеют открытые проемы. Класс конструктивной пожарной опасности перегородки, разделяющей гардероб от вестибюля, менее требуемый (фактически деревянные перегородки).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.53, ч.6 ст.87, ч.2 ст.36. СП 2.13130.2020 п.5.2.7, п.6.7.15	29.08.2022	
5.	Противопожарные расстояния от здания школы II степени огнестойкости до	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.69. СП 4.13130.2013 п.4.3.	29.08.2022	

	неэксплуатируемого здания старой школы V степени огнестойкости менее 10 метров, фактически 8,8 метров.		
6.	Для целей пожаротушения здания объемом не предусмотрено наружное противопожарное водоснабжение (фактически имеющийся пожарный резервуар наполовину пустой).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.ст. 4, 68. СП 8.13130 п. 5.2, Таблица 2.	29.08.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Собеккин Сергей М. Русланович*  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Сергей*  
 (подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике-  
 государственный инспектор Завьяловского района по  
 пожарному надзору Данилов Андрей Викторович  
 (должность, фамилия, инициалы инспектора  
 (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

*А.В. Данилов*  
 (подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

