

Отчет

О частичном исполнении предписания об устранении нарушений № 47 от 24.01.2023 года
по МБОУ «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова»
Завьяловского района УР

№ п/п	Выявленные нарушения	Проведенные мероприятия по устранению выявленных нарушений	Реквизиты документа, подтверждающего исполнение предписания (копия прилагается)	Отметка об исполнении (заполняется специалистом отдела Службы)
1	П. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 - туалетные помещения для девочек и мальчиков оборудованы без подводки горячего водоснабжения	Установлен водонагреватель, горячая вода подведена на все раковины в туалете для мальчиков и девочек	Справка о стоимости выполненных работ и затрат Фото	
2	П. 2.4.11, п. 2.11.4 в туалетных помещениях смесители для раковин имеют дефекты в виде коррозии.	Все смесители заменены	Справка о стоимости выполненных работ и затрат Фото	
3	П. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 кабинеты информатики и технологии для девочек оборудованы учебными досками без дополнительного источника искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее место	На учебные доски установлены софиты	Справка о стоимости выполненных работ и затрат Фото	

Отчет сдал  Мерзлякова Н.Н.

(ФИО лица, сдавшего отчет, должность)

директор школы

Отчет принял _____

(ФИО специалиста, принявшего отчет, должность, наименование отдела Службы)